

المقاييس التقديرية لأعمال رصف الطرق و الساحات بمجمع المحاكم /

طرابلس شارع السيدى

ت	وصف العمل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي	
				دينار	درهم	دينار	درهم
1	بالمتر المربع / كشط وإزالة الطبقة الإسفلتية والأساس الحبيبي القديم حتى الوصول إلى العمق المطلوب مع تهينة الموقع لاستكمال الأعمال الجديدة و تعليمات المهندس المشرف مع نقل المخلفات للمقالب العمومية .	2م	2028				
2	بالمتر المربع / كشط الطبقة الإسفلتية القديمة للأجزاء المتضررة و المحددة بسمك لا يزيد عن 5 سم حتى الوصول للطبقة المطلوبة و حسب تعليمات المهندس المشرف مع نقل المخلفات للمقالب العمومية .	2م	11420				
3	بالمتر المربع / توريد و فرش و دمك طبقة الأساس الحبيبي المتدرج حسب الطبقة المطلوبة و المعتمدة من قبل المهندس المشرف و طبقا للموصفات القياسية بسمك 10 سم و الفئة تشمل ثمن المواد و تكليف النقل و الفرش و دمك و ضبط المناسيب و الانحدار و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف .	2م	2028				
4	توريد و تسخين و رش البيتومين (m.c.o) بمعدل 1.5 كجم / 2م فوق طبقة الأساس الحبيبي و الفئة تشمل ثمن المواد و النقل و التسخين و نظافة و صيانة سطح الطريق و حسب تعليمات المهندس المشرف .	2م	2028				
5	بالمتر المربع / توريد و نقل و خلط و تسخين و فرش و ضغط و تسوية المواد اللازمة لإنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية الساخنة (Binder) بسمك مضغوط 6 سم طبقا للمواصفات الفنية العامة و استعمال بيتومين صلب 70/60 بمعدل 5% بالوزن تابعا للنتائج الخلطة التصميمية و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	2م	2028				

			11420	2م	بالمتر المربع / توريد و عمل و رش طبقة لاصقة (RC 2) بمعدل 0.5 كجم /م ² بين طبقات الإسفلت و الفنة تشمل ثمن المواد و النقل و رش و نظافة السطح و كل ما يلزم طبقا لمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	6
			11420	2م	بالمتر المربع / توريد و عمل و نقل و خلط و تسخين و فرش و ضغط و تسوية و المواد اللازمة لإنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية الساخنة (Wearing) بسمك 4 سم بعد الضغط طبقا للتدرج بالمواصفات الفنية و استعمال البيتومين الصلب 70/60 بمعدل 6% بالوزن و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	7
			8	2م	بالعدد / توريد و عمل غرف تفتيش كاملة بمجاميعه بمقاس 60*60 سم بعمق 1 متر شاملة غطاء من حديد الزهر الممتاز لا يقل وزنه عن 70 كجم و ذلكم طبقا للأصول الفنية و تعليمات المهندس المشرف مع إزالة الغرف القديمة مع نقل المخلفات العمومية وتهيئة المكان لاستقبال العمل الجديد .	8
الاجمالي //						